

Use esta alteração do manual para os manuais do usuário listados abaixo

1. Aplicável para o Manual do Usuário.

Nº de IM (Edição)	Nome do Documento	Página	Item Aplicável
IM 01C50G01-01P (4)	Transmissor de Temperatura YTA610 e YTA710 (Hardware)	2-5	(1)
		2-6	(2)

2. Conteúdo da revisão

As partes sublinhadas são adições a partir de versão mais recente.

Item	Parte Aplicável	Após a mudança
(1)	2.7.1 b)	Nota 1. Informações do certificado - Certificado Nº DEKRA 16.0009X (YCS) <u>DEKRA 24.0001X (YMG Kofu)</u> <u>DEKRA 24.0002X (YSA)</u> - Padrão aplicável: ABNT NBR IEC 60079-0: 2020 <u>Versão Corrigida:2023</u> ABNT NBR IEC 60079-1: 2016 <u>Versão Corrigida:2020</u> ABNT NBR IEC 60079-31: 2014 <u>Versão Corrigida:2021</u>
(2)	2.7.1 b)	<u>(7) Lidar com queixas</u>  ADVERTÊNCIA <u>Par a reclamações relativas ao produto no</u> <u>Brasil, por favor contacte a Yokogawa América</u> <u>do Sul Ltda.</u>

Favor aplicar esta alteração de manual aos manuais listados abaixo.

1. Manual do Usuário ao Qual se Aplica e Página

IM No.	Ed.	IM Title	Applicable Item
IM 01C50G01-01P	4	Transmissores de Temperatura YTA610 e YTA710 (Hardware)	(I)

2. Informações a serem substituídas

Favor substituir as descrições existentes pelas seguintes descrições atualizadas.

Item (I) Certificação INMETRO

Parte Aplicável	Antes da alteração	Após a alteração
2.7.2 Certificação INMETRO (1) Dados Técnicos	b) Tipo à Prova de Explosão por Chama e Tipo à Prova de Ignição de Poeira – INMETRO Nota 1. Informações de Certificação • Norma Aplicável: ABNT NBR IEC 60079-0:2020 Versão Corrigida:2023, ABNT NBR IEC 60079-1:2016 Versão Corrigida:2020, ABNT NBR IEC 60079-31:2014Versão Corrigida:2021 • Grau de Proteção: IP66/IP67 Nota 3. Operação • Para atender a IP66 ou IP67, aplicar prensa-cabos à prova d'água no porta de conexão elétrica.	b) Tipo à Prova de Explosão por Chama e Tipo à Prova de Ignição de Poeira – INMETRO Nota 1. Informações de Certificação • Norma Aplicável: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-31 • Grau de Proteção: IP66 de acordo com a IEC 60079-0 Nota 3. Operação • Para atender a IP66, aplicar prensa-cabos à prova d'água no porta de conexão elétrica. Nota 4. Condição Específica de Uso A placa de etiqueta suspensa não aterrada possui capacitância de 4 pF. No caso de /N4 (código opcional) e Grupo IIC, a adequação na aplicação específica deverá ser determinada pelo usuário.